

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 170 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального

**(МБДОУ «Детский сад № 11») - здания детского сада, здания складов,**

**правообладатель – МБДОУ «Детский сад № 11»**

предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 170 от «07» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «04» декабря 2019г. по 11 ч. 30 мин. «16» декабря 2019 г.

проведена проверка Заместителем главного государственного инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновой Натальей Анатольевной по адресам: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 4а ул. Строителей, 24, ул. Советская, 24 - здания детского сада, здания складов.

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад № 11» Густовской Еленой Александровной, заместителем заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 11» Ивановой Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить безопасную эвакуацию детей из групповой ячейки № 9, расположенной на 2 этаже МБДОУ «Детский сад № 11» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Советская, 24 по эвакуационному пути - лестнице 3-го типа, а именно: лестницу 3-го типа привести в соответствие с требованиями СП 1.13130.2009.	Часть 1, п.п. а) пункта 2 части 3 статьи 89; статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой 04.07.2008 года, одобрен Советом Федерации 11.07.2008 года (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); пункты 4.4.2, 5.2.16 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	02.10.2023	

		утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171 (далее СП 1.13130.2009); пункт 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ).	
2	Обеспечить безопасную эвакуацию детей из групповой ячейки № 12, расположенной на 2 этаже МБДОУ «Детский сад № 11» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Советская, 24 по эвакуационному пути - лестнице 3-го типа, а именно: лестницу 3-го типа привести в соответствие с требованиями СП 1.13130.2009.	Часть 1, п.п. а) пункта 2 части 3 статьи 89; статья 53 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.4.2, 5.2.16 СП 1.13130.2009; пункт 33 ППР в РФ.	02.10.2023
3	Обеспечить безопасную эвакуацию детей из групповых ячеек № 5, 6, расположенных на 2 этаже МБДОУ «Детский сад № 11» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 4а по эвакуационному пути - лестнице 3-го типа, а именно: лестницу 3-го типа привести в соответствие с требованиями СП 1.13130.2009.	Часть 1, п.п. а) пункта 2 части 3 статьи 89; статья 53 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.4.2, 5.2.16 СП 1.13130.2009; пункт 33 ППР в РФ.	02.10.2023
4	Обеспечить безопасную эвакуацию детей из групповых ячеек № 7, 8, расположенных на 2 этаже МБДОУ «Детский сад № 11» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 4а по эвакуационному пути - лестнице 3-го типа, а именно: лестницу 3-го типа привести в соответствие с требованиями СП 1.13130.2009.	Часть 1, п.п. а) пункта 2 части 3 статьи 89; статья 53 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.4.2, 5.2.16 СП 1.13130.2009; пункт 33 ППР в РФ.	02.10.2023

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального или государственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Смирнова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

(должность)

Густовская Е.А.

(фамилия, инициалы)

« 16 » декабря 20 19 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 170/1/1 от 16.12.2019

